

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа «Салют»

ОГРН 1026800812389

ИНН 6810006629

393570, Тамбовская область, р.п.Мучкапский,
ул. Парковая д.3

E-mail: salut84754631977@yandex.ru

№ 4

«10» января 2017года

Заместителю начальника отдела
ТО Роспотребнадзора
Р.Е. Нелюбовой

Информация

о выполнении мероприятий с целью устранения выявленных нарушений
санитарного законодательства в МБОУ ДО ДЮСШ «Салют»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Салют» рассмотрело Ваше предписание №187-СЗ/16 от 20.12.2016г. «Об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства» и направляет в Ваш адрес следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
1	Обеспечили соблюдение кратности контроля остаточного содержания обеззараживающих реагентов в воде бассейнов (хлор и озон)	исполнено	Инженер А.В. Рязанцев.
2	Заведен журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля	исполнено	Медсестра Е.А. Жеребцова, Е.В. Ефимова
3	Обеспечили проточность воды в ножной ванне, оборудованной на пути движения от душа к ванне бассейна	исполнено	Медсестра Е.А. Жеребцова, Е.В. Ефимова
4	Организован прокат аксессуаров с соблюдением требований п.3.12.5СанПиНа 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»	исполнено	Администратор Л.И. Конева, Н.В. Тулупова
5	Выделено отдельное помещение и оборудовано место для временного хранения неисправных и перегоревших ламп	исполнено	Инженер А.В. Рязанцев.
6	Обеспечим наличие отдельного помещения или специального оборудованного шкафа для хранения уборочного инвентаря спортзала	до 15.01.2017	Зам. директора по АХЧ Л.А. Чепурина
7	Промаркирован уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) красным цветом	исполнено	Зам. директора по АХЧ Л.А. Чепурина
8	Заключен договор со специализированной организацией на удаление и утилизацию жидких коммунальных (бытовых) отходов	исполнено	Инженер А.В. Рязанцев.
9	Включим в Программу производственного контроля	до	Инженер

	исследования воды бассейнов на паразитологические показатели и контроль за эффективностью текущей уборки и дезинфекции путем исследования смывов на обсемененность яйцами гельминтов (не менее 1 раза в квартал)	15.01.2017	А.В Рязанцев. Зам. директора по АХЧ Л.А. Чепурина
10	Обеспечим проведение систематического (не реже 1 раза в год) контроля специализированной организацией эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции	до 01.10.2017	Зам. директора по АХЧ Л.А. Чепурина
11	Установим в зале ванн бассейнов стационарные обогреваемые скамьи	до 01.10.2017	Зам. директора по АХЧ Л.А. Чепурина
12	В соответствии с требованиями п.п. 3.4., 6.7., 6.11., 6.12. СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» обеспечить сброс жидких отходов с соответствующим технико-экономическим обоснованием и проведением лабораторных исследований, а также с необходимой процедурой согласования ПДС (нормативы предельно допустимых сбросов)	до 01.10.2017	Инженер А.В Рязанцев.

Директор

МБОУ ДО ДЮСШ «Салют»

Ракитин
В.А. Ракитин

